








V dotčeném úseku je trvale snížena rychlost na 70km/h.
Pracovní místo bude posunováno dle probíhajících prací.
Pracovní místo bude max. 30 m dlouhé.

dopravní značení	Dopravně inženýrské opatření POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajský úřad Jihočeský Tízměnský úřad Český Krumlov Dopravní inspektořat 281 23 Český Krumlov, Tovární 165		EG D Mopláče s.r.o. Vyracoval: Karel Pekař
	Slavba: Rojšín - samoty-obnova-NN	Objednatel: EG D Mopláče s.r.o.	Datum: 09/2022 165
Příloha: DIO	Dopravní inspektořat 281 23 ČESKÝ KRUMLOV	Stupeň:	09/2022 165

k.ú. Rojšín (DKM)



-  projektované kabelové vedení NN
-  kabelová chránička
-  projektované skříně NN
-  stáv. kabel NN
-  stáv. skříně NN
-  stáv. halé vodiče NN - demontáž


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

-  rozvod vody

ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ JSOU V PLÁNKU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ Z VYJÁDRĚNÍ VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ SÍTÍ. BEZ JEJICH PŘESNEHO VYTÝČENÍ NELZE ZAHAJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE.

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
 NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
 VN - zemněním - IT
 NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
 námrazová oblast:

Hy

Vypracoval :	Jiří Bauernäpfl	Zodp. projektant :	Ing. Josef Štastný
Místo stavby :	Rojšín	Kraj :	Jihomoravský
Investor :	EG.D, a.s.		
Název stavby :	Rojšín-samoty, úprava DS-nové NN		
Druh přílohy :	Situace		
			
Projektant kancelář el. sítí vn a nn v.o.s. Číslo stavby : 030071956 Název souboru : Hsk.dgn Datum : 12/2021 Formát výkresu : 244 Měřítko : Číslo výkresu : 1:500 C3			